

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-GR.ПБ37.В.02331

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Медиса».

Адрес: 119296, Россия, город Москва, Университетский проспект, д. 5. ОГРН: 1027739050624.

Телефон (495)727-06-20.

№ 0009266

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ALCHIMICA S.A.

Адрес: 13 Oryzomylon str., Aegaleo, 122-44, Athens, Greece, Греция.

Телефон +302105691336, факс +302105619287.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Мастика полиуретановая однокомпонентная кровельная, гидроизоляционная, марки Hyperdesmo (при нанесении на негорючее основание расход не более 1,2 кг/м<sup>2</sup>).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 20.30.12.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3909 50 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа умеренногорючие (Г2), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5912/РС от 13.08.2018 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДСГК RU.OC05.K05474 от 02.07.2018 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.08.2018 по 21.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия