

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-GR.ПБ37.В.02282

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Медиса».

Адрес: 119296, Россия, город Москва, Университетский проспект, д. 5. ОГРН: 1027739050624.

Телефон (495)727-06-20.

№ 0009217

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ALCHIMICA S.A.

Адрес: 13 Oryzomylon str., Aegaleo, 122-44, Athens, Greece, Греция.

Телефон +302105691336, факс +302105619287.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие для гидроизоляции трибун стадионов, эксплуатируемых кровель и террас на основе полиуретановой мастики Гипердерсмо, наносимое в жидком виде с расходом 1,2 кг/м<sup>2</sup> и с обсыпкой песком (фракции 0,6÷0,8) во влажном состоянии с расходом 3÷3,5 кг/м<sup>2</sup>. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.12.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3909 50 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5821/РС от 02.07.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

№ СДСГК RU.OC05.K05474 от 02.07.2018 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 04.07.2018 по 03.07.2023



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the certifier and expert.

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия